



СКП РБ 25.14.13.570



### КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ на PN 1,6 МПа

Паспорт  
М 21204 - 015 ПС

Декларация о соответствии ТС ВУ/12.11.01.1.P010.007.08592.

Срок действия до 24.11.2022 г.

Декларация о соответствии ВУ/12.11.01.1.P010.022.18071.

Срок действия до 18.07.2022 г.

Сертификация соответствия № ВУ/12.03.12.005.54168. Срок действия до 23.12.2019 г.

Клапаны запорные на PN 1,6 МПа соответствуют Ед.ным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. (Протокол испытаний № 76587745-752 от 12.12.2014г.)

Клапаны запорные на PN 1,6 МПа (далее клапаны), предназначенны для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах воды.

Клапаны номинальным диаметром DN50 изготавливаются в 2-х конструктивных исполнениях: муфтовые и муфтово-фланцевые (х-ц).

#### 1. Основные технические данные

1.1. Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Значение									
	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN50	DN50	DN50	DN50
Номинальный диаметр: - наружный по трубе, - отверстия в затворе	15	20	25	32	40	50				
	15	15	20	25	32	40				
Таблица флангов	15БЗр									
Давление номинальное, PN, МПа	1,6									
Рабочая среда	вода									
Температура рабочей среды, °С, не более	70									
Герметичность затвора к DN ГОСТ 3044: утечки (по воздуху), см³/мин, не более	27	36	45	57,6	72	90				
	0,22	0,26	0,32	0,42	0,49	0,64	1,1	1,2	1,1	1,4
Масса, кг, не более	46	55	66	70,5	70,5	85	95	100	95	100
Средняя длина, мм, не более										
Материал деталей: - корпус, крышка, шпиндель, гайка шпинделя - кольцо уплотнительное	Латунь ЛМ40 или ЛЦ40С ГОСТ 17711-93									
	Резина, нитрил									
Привод	ручной, от маховика									

#### 1.2 Показатели надежности:

- полный средний срок службы - 7 лет
- полный средний ресурс - не менее 7000 циклов
- наработка до отказа - не менее 3000 циклов

#### 2 Комплектность

Комплект поставки:

- паспорт - 2 экз. на каждую упаковочную единицу;

- руководство по эксплуатации - 2 экз. на каждую упаковочную единицу.

#### 3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная работа на отказ - 2400 циклов «открыто-закрыто» в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

#### 4 Свидетельство об упаковке

Клапаны упакованы в ящики из гофрированного картона.

Клапаны в положении «закрыто», золотники в нижнем положении без поджатия.

#### 5 Свидетельство о приемке

5.1 Клапан испытан воздухом на прочность и плотность манжетов давлением 2,4 МПа.

5.2 Клапан PN 25, PN 1,6 МПа, г/ф 15БЗр, \_\_\_\_\_ изготовлен и принят согласно ТУ 206-3973335-01-93 и принят годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_ (подпись ответственного за приемку)

\_\_\_\_\_ (месяц, год)

Упаковщик: *Гродзук*

6 Хранение и транспортирование

6.1 Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Клапаны должны храниться в упаковке изготовителя в незащищенной среде хранения в марокондатецких районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 50°С минус 50°С и относительной влажности не более 90%.

Допускается транспортирование и хранение при температуре минус 60°С.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветмет», Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94

Факс (0153) 77-04-88

е-май: [zweid@zweid.by](mailto:zweid@zweid.by)

Для более подробной информации Вы можете получить на нашем официальном сайте: [www.zweid-grodno.by/](http://www.zweid-grodno.by/)

ОСТЕРГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛКИ! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей, указанных на нашем сайте, либо у дистрибуторов-изготовителей. Большинство продукции всегда имеется по товарному знаку изготовителя на складе.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.

\_\_\_\_\_ (подпись ответственного за приемку)

\_\_\_\_\_ (месяц, год)

\_\_\_\_\_ (подпись ответственного за приемку)

\_\_\_\_\_ (месяц, год)

\_\_\_\_\_ (подпись ответственного за приемку)

\_\_\_\_\_ (месяц, год)